

Slesvig Vandværk
Ternevej 10
9550 Mariager
Att.: Charles Rysz

Rapportnr.: AR-20-CA-20038084-01
Batchnr.: EUDKVE-20038084
Kundenr.: CA0005013
Modt. dato: 18.09.2020

Analyserapport

Prøvested: Slesvig Vandværk - Ledningsnet - 78647 - V20002900 / 4719002999
Udtagningsadresse: Ternevej 10, 9550 Mariager
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 18.09.2020 kl. 08:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DBCN
Analyseperiode: 18.09.2020 - 22.09.2020

Prøvemærke:		Køkken					
Lab prøvenr:	835-2020-80843301	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	22	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458,M&A	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - A	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskyllning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Kopi til:

Mariagerfjord Kommune , Kopimodtager drikkevand, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro
Slesvig Vandværk , Tina Mikkelsen, Daniavej 137, Assens, 9550 Mariager

22.09.2020

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.